PPL. PRIKLJUCNA MOČ PLINA 28,5 kW 3/4" VENTILI V LEŽEČEM POLOŽAJU MAX. 0,1 M OD TAL

PPL. PRIKLJUCNA MOČ PLINA 21,0 kW 3/4" VENTILI V LEŽEČEM POLOŽAJU MAX. 0,1 M OD TAL

4 A 4 5 6 8 9

ODPLAKE

19,11 m² P-05d

P-05c 5,02 m²

OFFICE

požarni izhod

SHRAMBE 46,37 m² P-10

27,40 m² ±0,00

IZDAJNI PULT

KUHINJA B 202,15 m²

nosilec 30/60 cm na višini 290 cm

nosilec 20/60 cm na višini 290 cm

nosilec 20/40 cm na višini 310 cm

nosilec 20/70 cm na višini 280 cm

v.p.180

v.p.0

v.p.90

R-kos DN 32/20

R-kos DN 25/20

priključek DN20

ø26,9x2,65 (DN20) v talni kineti

T-kos DN 20

T-kos DN 25

T-kos DN 32

R-kos DN 32/25

ø42,4x3,25 (DN32) v talni kineti

indikator prisotnosti plina, nameščen na stojni višini

merilna glava indikatorja prisotnosti plina, nameščena pod stropom

ø76,1x3,65 (DN65)

preboj DN100

R-kos DN 32/25

R-kos DN 65/25

E.M. procesni ventil DN25 tip M2621 vezan na kuhinjsko napo (pod napetostjo odprt) Ventil vgraditi v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor !!!

E.M. varnostni ventil DN25 tip PV6NC vezan na indikator prisotnosti gorljivih plinov (pod napetostjo odprt) Ventil vgraditi v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor !!!

±0,00

P-08 HODNIK ZAPOSLENI 10,27 m²

26,03 m²

P-17 26,04 m² GARDEROBE ZAPOSLENI

39,39 m²

+-0,00= 384,15

42,81 m² P-12 CAFFE 92,22 m²

42,1

kombinirani pult: slaščice + caffe

varnostna zaslnja tipka za zaprtje plinske napeljave na višini 1,5 m

priključeno na plinovod glej načrt plinskega priključka!

prehodni kos PE d75x6,9/JE DN65

Plinska nadometna omarica dim. 550x900x450 mm z glavno plinsko zaporno pipo DN65

R-kos DN 65/50

E.M. varnostni ventil DN50 tip PV6NC vezan na zunanjo tipko za zaslnjo zaprtje plinske napeljave (pod napetostjo odprt) Ventil vgraditi v vodoravnem položaju, s tuljavo navzgor !!!

MEJA NAČRTA ! notranja plinska instalacija

A PLOŠČAD 384,5

03 - DOM STAREJŠIH - OBJEKT B
TLORIS PRITLIČJA - izsek
PLINSKA INSTALACIJA

M 1:50

EMINEO

PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
TBILISIJSKA ULICA 81, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
Tel.: 01/423-32-66, Fax.: 01/423-44-17, GSM: 031/361-735

Investitor: SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

Objekt: TABER NASELJE BREZ OVIR: 03 – DOM STAREJŠIH – OBJEKT B

Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE	Odg. vod. proj.:	Jurij MALEŠEVIČ, u.d.i.a.,
		Ident. št.	A – 0272
Vsebina načrta:	TLORIS PRITLIČJE – izsek PLINSKA INSTALACIJA	Odg. proj.:	Marko VRABEC, u.d.i.s.,
Faza:	PZI	Ident. št.	S – 0976
Številka proj:	01/2005	Sodelavec:	Matevž SITAR s.t.
Številka načrta:	2012–014		Miha COMINO s.t.
Ident. št. pri IZS:		Datum: JULIJ 2012	Merilo 1:50 / Št. lista P–01

* EMINEO, Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana – uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjem avtorjev