LEGENDA:

- DUŠILNA LOPUTA
- PREZRAČEVALNI VENTIL
- DOVODNA REŠETKA
- ODVODNA REŠETKA
- ODVODNI VRTINČNI DIFUZOR
- DOVODNI VRTINČNI DIFUZOR
- REŠETKA VGRAJENA V VRATIH, ZA IZENAČEVANJE TLAKOV
- 2 cm – SPODREZANO V VRATIH 2cm, ZA IZENAČEVANJE TLAKOV
- 200/100 – OZNAKA DIMENZIONIRANJA
- POŽARNA IZOLACIJA

OPOMBE:

- vratne rešetke dobaviti v soglasju s projektantom arhitekture;
- lokacijo dovodnih in odvodnih elementov prilagoditi izvedbi stropa, razsvetljavi in opremi;
- prehodi instalacije skozi požarni sektor ustrezno protipožarno izolirati;
- dovodni kanali prezračevanja morajo biti izolirani s parozaporno izolacijo;
- RAZVOD KANALOV POD SPUŠČENIM STROPOM IN TIP PRIKLJUČKA DISTRIBUCIJSKIH ELEMENTOV PRILAGODITI OSTALIM INSTALACIJAM.

03 - DOM STAREJŠIH - OBJEKT B
TLORIS MANSARDE
PREZRAČEVANJE M 1:50

EMINEO PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, IZVAJANJE, d.o.o.
TBILISIJSKA ULICA 81, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA
Tel.: 01/423-32-66, Fax.: 01/423-44-17, GSM: 031/361-735

Investitor: SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje

Objekt: TABER NASELJE BREZ OVIR: 03 – DOM STAREJŠIH – OBJEKT B

Vrsta načrta:	STROJNE INSTALACIJE	Odg. vod. proj.:	Jurij MALEŠEVIĆ, u.d.i.a.,
		Ident. št.	A – 0272
Vsebina načrta:	TLORIS MANSARDE PREZRAČEVANJE	Odg. proj.:	Marko VRABEC, u.d.i.s.,
Faza:	PZI	Ident. št.	S – 0976
Številka proj.:	01/2005	Sodelavec:	Matevž SITAR s.t.
Številka načrta:	2012–014		Miha COMINO s.t.
Ident. št. pri IZS:	Datum: JULIJ 2012	Merilo 1:50	Št. lista Z–04

* EMINEO, Tbilisijska 81, 1000 Ljubljana – uporaba dela projekta ali celote, samo s pisnim soglasjen